



PARTER

LEGENDA:

- A1 Oprawa A1 BEE LIGHT ROSE P MPRM IP65
WH 940 51 600 50W, DALI
- B1 Oprawa B1 BEE LIGHT DAISY P MPRM
WH IP20/44 840 48 596 40W
- D1 Oprawa D1 BEE LIGHT LILY O P PLX
WH IP20/44 840 21 D165 20W
- AW1 Oprawa awaryjna iTECH M2 prod. TM TECHNOLOGIE
podtrzymanie 1h, AT, certyfikat CNBOP
- TE/01 Łącznik oświetleniowy podwójny IP44
- TE/02 Łącznik oświetleniowy pojedynczy IP44
- TE/03 Czujka ruchu
- P Panel DALI

uwaga: typ oświetlenia podano, jako referencyjne, dopuszcza się stosowanie
oprawach innych producentów o parametrach niegorszych od zaproponowanych

OZNMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:
PROJEKT:			
Przebudowa istniejących pomieszczeń Budynku ^A Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego			
ADRES INWESTYCJI:			
Ul. K. B. Kominka, 59– 100 Polkowice Działka nr 73/5, Obręb 1 nr. 0001			
INWESTOR:			
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A., ul. K. B. Kamionka 7, 59– 100 Polkowice			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Gelada Sp. z o.o. os. Złotego Wieku 42/20, 31– 618 Kraków			
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Tomasz Jakimiec		nr upr. MAZ/0050/PBE/16	
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Paweł Świetlicki		nr upr. MAZ/0534/PWBE/17	
FAZA:			
PROJEKT BUDOWLANY			
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:			
PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ RYSUNKU:			
RZUT PARTERU - OŚWIETLENIE			
BRANŻA:	SKALA:	DATA:	OZNMIAN:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	1:50	05.2025	
		NR RYSUNKU:	
		POL_IE_PL_02	