przebicie wtórne do rozdzielnicy głównej

0 Korytarz 1 58.18m² pos.beton

040 90/200

WINDA

0 Korytarz 1 20.70 pos.beton

038 46.95

01b 55.77

01a 1.53

01/E1 11.24

01c 11.57

01d 2.40

01e 4.94

01f 5.05

01g 2.73

01h 2.30

02c 12.77

02b 12.85

02d 1.43

02e 1.28

02a 2.82

03a 15.42

03b 15.73

04b 10.42

04c 4.56

04a 15.45

05a 15.42

05b 10.14

05c 10.04

06 15.80

07 15.79

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

wloty do rozdzielnicy TE I MR na istniejącym korytku kablowym

0 Korytarz 2a 39.68m² pos.beton

0 Korytarz 2b 15.48m² pos.beton

0 Korytarz 2c 63.54m² pos.beton

0 Korytarz 2d 63.54m² pos.beton

01 02 03 04 05 06 07

036d 26.51

036c 74.89

036b 34.22

036a 45.78

hpom =300 cm

siatka do stropu

ścianka kartonowo-gips.

0 K1 66.63m² pos.beton

0 Korytarz 4e 40.69 pos.beton

0 Korytarz 4d 15.48 pos.beton

0 Korytarz 4c

0 Korytarz 4b pos.beton

przebicie wlz do łobzicy TE

037 038 036 035 034 033 032 031 030 029a 029b 029c 028 027 026 025

TE/AG1 agregat wody lodowej WAB151XWZK2 P=12,5kW/400V

TE/R regulator VAV t= P=0,1kW/24V

RG/PPOŻ2 zasilacz pożarowy, zasilany przewodem Diffamet1000 FE180/PH120/E60 3x2,5mm2 sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu

ZSP

TE/SA szafa automatyki sterującej agregatem chłodu t= P=0,5kW/230V

TE/KL6 dmuchawa wewnętrzna RAC-2SME3 P=1,4kW/230V

TE/KL5 dmuchawa wewnętrzna RAC-2SME3 P=1,4kW/230V

TABLICA ELEKTRYCZNA MR

TE/SUW stacja uzdatniania wody

połączenie internetowe 2x6xAB 10b, RJ45 montaż nad szafą zgodnie z przekrojem

projektowana korytka teletechniczne h szer. 200mm, t wys. 52mm

istniejąca szafa RACK rozbudowa o dodatkowe urządzenia

RACK IT

TE/D1 urządzenie do dezynfekcji t=22 RESPIC2000 P=0,1kW/230V

TE/N nawilżacz powietrza Carel UE018 DP4S03RIU P=13,5kW/400V

TE/OW1 centrala wentylacyjna NW1 EVO-115100 P=14,6kW/400V

próg h=12cm

belka B1 do belki Z76

stup S1

B1 belka stalowa prostokątna 12x14

S1 stup stalowy prostokątny 12x14

7579

SZCZEGÓŁ	DATA	OPRACOWANIE		BRANŻA

PROJEKT:

Przebudowa istniejących pomieszczeń Budynku „Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego

ADRES INWESTYCJI:

Ul. K. B. Kominka, 59– 100 Polkowice
Działka nr 73/5, Obręb 1 nr. 0001

INWESTOR:

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A., ul. K. B. Kominka 7, 59– 100 Polkowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Gelada Sp. z o.o.
os. Złotego Wieku 42/20,
31– 618 Kraków

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Jakimiec	NR UPRAWNIEŃ: nr upr. MAZ/0050/PBE/16	PODPIS:
SPRAWDZIŁ(A): mgr inż. Paweł Świetlicki	NR UPRAWNIEŃ: nr upr. MAZ/0534/PWBE/17	PODPIS:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

ZESTAWIENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIWNICY - INSTALACJE SIŁOWE

BRANŻA	SKALA	DATA	SZCZEGÓŁ	NR RYSUNKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	1:50	05.2025		POL_IE_PL_03