

LEGENDA:

SPW

Szyba połączeń wyrównawczych



Linka miedziana 6mm B2ca




Folia miedziana układana pod
wykładziną antyelektrostatyczną,
Szerokość folii 40mm, grubość 0,3mm



Linka miedziana 6mm B2ca

Detal prowadzenia instalacji elektoprzewodzącej



UWAGA:
Połączenie taśm miedzianych w puszcze z przewodem
odprowadzającym wykonać metodą lutowania

OZN.ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:

PROJEKT:
Przebudowa istniejących pomieszczeń Budynku „A” Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego

ADRES INWESTYCJI:
Ul. K. B. Kominka, 59 – 100 Polkowice Działka nr 73/5, Obręb 1 nr. 0001

INWESTOR:
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A., ul. K. B. Kamionka 7, 59 – 100 Polkowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Gelada Sp. z o.o. os. Złotego Wieku 42/20, 31 – 618 Kraków
FAZA:

PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Jakiemiec	NR UPRAWNIENI: nr upr. MAZ/0050/PBE/16	PODPIS:
-------------	---------------------------	---	---------

SPRZĄDAJĄCY:	mgr inż. Poweł Świełicki	NR UPRAWNIENI: nr upr. MAZ/0534/PWBE/17	PODPIS:
--------------	--------------------------	--	---------

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BROJOWY-AMEGO:	PROJEKT TECHNICZNY
------------------------------------	--------------------

Tytuł rysunku:
RZUT PIWNICY - INSTALACJA UZIEMIENI

SKALA:	DATA:	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	1:50	05.2025	POL_IE_PL_07