

LEGENDA:

SPW

Szyba połączeń wyrównawczych


Linka miedziana 6mm B2ca

Folia miedziana układana pod
wykładziną antyelektrostatyczną.

Szerokość folii 40mm, grubość 0,3mm

Linka miedziana 6mm B2ca

Detal prowadzenia instalacji elektroprowadzącej



UWAGA:
Podłączenie taśm miedzianych w puszcze z przewodem
odprowadzającym wykonąć metodą utłumioną

OZN. ZMIAN:	DATA:	ZAKRES ZMIAN:	BRANŻA:

PROJEKT:

Przebudowa istniejących pomieszczeń Budynku „A” Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych
na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego

ADRES INWESTYCJI:

Ul. K. B. Kominka, 59 – 100 Polkowice
Działka nr 73/5, Obręb 1 nr. 0001

INWESTOR:

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A., ul. K. B.
Kamionka 7, 59 – 100 Polkowice

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Gelada Sp. z o.o.
os. Złotego Wieku 42/20,
31 – 618 Kraków

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Jakimiec

NR UPRAWNIENI:
nr upr. MAZ/0050/PBE/16

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Paweł Świątlicki

NR UPRAWNIENI:
nr upr. MAZ/0534/PWBE/17

PODPIS:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytuł rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA UZIEMIENI

BRANŻA:	SKALA:	DATA:	OZN. ZMIAN:	NR RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	1:50	05.2025		POL_IE_PL_08